

Tubes PE pour réseaux de gaz et d'eau

PE pipes for gas and water networks

Délivré à / granted to

SOCOTUB

Zone Industrielle

FRA 54190 TIERCELET

Pour les produits suivants / For the following products

TUBES EN POLYETHYLENE POUR DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (Gr2)

Polyethylene pipes for drinking water supply (Gr2)

Conformes à la circulaire DGS/VS4 n° 2000-232 du 27.04.00 et bénéficiant d'une attestation de conformité sanitaire.

In conformity with the requirements of the DGS/VS4 n° 2000-232 (27/04/00) and holder of a sanitary conformity certificate.

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

FRA 54190 TIERCELET

Numéro d'identification :

SO

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 12201-2

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 12201-2*

*On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*

ANNEXE AU CERTIFICAT N°14417 Rev. 7
APPENDIX

Tubes en polyéthylène pour distribution d'eau potable - GR. 2
Polyethylene pipes for drinking water supply - GR. 2

Marque commerciale / Commercial reference : SOCOTUB

Groupe 2 - Tubes en PE 80

Diamètre extérieur nominal (mm)	SDR	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (mm)
20	7.4	20	3.0
	7.4	16	3.0
	7.4	12.5	3.0
25	9	16	3.0
	9	12.5	3.0
	9	10	3.0
32	9	16	3.6
	11	12.5	3.0
	11	10	3.0
40	11	8	3.0
	9	16	4.5
	11	12.5	3.7
	13.6	10	3.0
50	13.6	8	3.0
	9	16	5.6
	11	12.5	4.6
	13.6	10	3.7
63	17	8	3,0
	9	16	7.1
	11	12.5	5.8
	13.6	10	4.7
75	17	8	3,8
	9	16	8.4
	11	12.5	6.8
	13.6	10	5.6
90	17	8	4,5
	9	16	10.1
	11	12.5	8.2
	13.6	10	6.7
110	17	8	5,4
	9	16	12.3
	11	12.5	10.0
	13.6	10	8.1
125	17	8	6,6
	9	16	14.0
	11	12.5	11.4
	13.6	10	9.2
	17	8	7,4

Groupe 2 - Tubes en PE 100

Diamètre extérieur nominale (mm)	SDR	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (mm)
90	7.4	25	12.3
	9	20	10.1
	11	16	8.2
	13.6	12.5	6.7
	17	10	5.4
110	7.4	25	15.1
	9	20	12.3
	11	16	10.0
	13.6	12.5	8.1
	17	10	6.6
125	7.4	25	17.1
	9	20	14.0
	11	16	11.4
	13.6	12.5	9.2
	17	10	7.4
140	7.4	25	19.2
	9	20	15.7
	11	16	12.7
	13.6	12.5	10.3
	17	10	8.3
160	7.4	25	21.9
	9	20	17.9
	11	16	14.6
	13.6	12.5	11.8
	17	10	9.5
180	7.4	25	24.6
	9	20	20.1
	11	16	16.4
	13.6	12.5	13.3
	17	10	10.7
200	7.4	25	27.4
	9	20	22.4
	11	16	18.2
	13.6	12.5	14.7
	17	10	11.9
225	7.4	25	30.8
	9	20	25.2
	11	16	20.5
	13.6	12.5	16.6
	17	10	13.4
250	7.4	25	34.2
	9	20	27.9
	11	16	22.7
	13.6	12.5	18.4
	17	10	14.8
280	7.4	25	38.3
	9	20	31.3
	11	16	25.4
	13.6	12.5	20.6
	17	10	16.6
315	7.4	25	43.1
	9	20	35.2
	11	16	28.6
	13.6	12.5	23.2
	17	10	18.7

Le détail des produits admis (matières et lignes utilisées) est donné dans l'annexe technique SO-GR2 rev. 7.