

Organisme certificateur


11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex
Tél. : 01 41 62 80 00 - Fax : 01 49 17 90 00
www.marque-nf.com

**Organisme mandaté par
AFNOR Certification**

1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37
www.lne.fr

REGLES DE CERTIFICATION

MARQUE NF REACTION AU FEU MANCHONS ET PLAQUES D'ISOLATION THERMIQUE EN ELASTOMERE EXPANSE



PARTIE 1

CHAMP D'APPLICATION – MARQUAGE NF

SOMMAIRE

1.1 Champ d'application

1.2 Glossaire des termes qualifiant les manchons et les équipements associés

1.3 Marquage NF

1.4 Produits certifiés

Rev. 7 – Février 2008

1.1. CHAMP D'APPLICATION

Les produits d'isolation thermique en élastomère expansé visés par les règles de certification sont :

- des manchons,
- des plaques,
- des rubans adhésifs
- des manchons à recouvrement.

Ces produits peuvent être peints.

Une gamme de produits est un ensemble de produits fabriqués avec la même formulation, ayant un même classement dans une gamme d'épaisseurs et provenant d'une unité de fabrication déterminée.

1.2. GLOSSAIRE DES TERMES QUALIFIANT LES MANCHONS ET LES EQUIPEMENTS ASSOCIES

◆ Revêtement :

Matériau (aluminium, composite) appliqué sur toute la surface extérieure du manchon ou de la plaque, sous forme d'une couche dont l'épaisseur est faible par rapport à celle du manchon.

Les manchons revêtus ne sont pas couverts par la Marque NF.

◆ Recouvrement :

Bande rectangulaire adhésive de faible épaisseur, et de faible largeur (par rapport à la circonférence du profil du manchon) appliquée selon une génératrice du manchon de façon à maintenir en contact les 2 lèvres du manchon fendu une fois posé.

◆ Recouvrement isolant :

Bande rectangulaire isolante en élastomère de faible épaisseur

◆ Manchon préfendu adhésivé :

Manchon fourni fendu selon une génératrice, et dont les lèvres peuvent être collées l'une à l'autre après pose du manchon grâce à un adhésif (éventuellement recouvert d'un film protecteur) apposé sur les deux lèvres ou sur l'une d'entre elles.

◆ Manchon préfendu adhésivé avec recouvrement isolant (resp.non isolant) :

Manchon préfendu adhésivé, dont l'assemblage des lèvres est de plus renforcé par un recouvrement isolant (resp .non isolant) tel que défini ci-dessus.

◆ Manchon préfendu à recouvrement, non adhésivé :

Manchon préfendu non adhésivé sur les lèvres, dont l'assemblage des lèvres est assuré par un recouvrement.

1.3. MARQUAGE NF

La marque NF est matérialisée par le monogramme NF conforme au modèle ci-dessous :



La charte graphique de la marque NF est disponible sur demande auprès du LNE.

Les dispositions relatives à l'utilisation de la marque NF sont décrites dans la partie 2 du règlement.

1.4. PRODUITS CERTIFIES

La liste des produits certifiés est disponible sur le site www.lne.fr, puis "Certification", "Entreprises/Produits certifiés", rubrique "Réaction au feu".