



## CERTIFICAT

### NF 114 Tubes PE pour réseaux de gaz et d'eau

**NF 114 PE pipes  
for gas and water networks**

Délivré à / granted to

**SERI PLAST S.P.A.**

Centro Aziendale Quercete NA  
ITALY 81016 SAN POTITO SANNITICO CE

**Pour les produits suivants / For the following products**

#### **TUBES EN POLYETHYLENE POUR APPLICATIONS INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION (Gr4) PE 100**

Polyethylene pipes for industrial applications, not drinkable water and pressure sewage (Gr4)  
PE 100

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

**Fabriqués dans l'usine :**

**Manufactured in production plant :**

Via Caduti del Lavoro, 9/A  
ITA 20096 PIOLTELLO (MI)

**Numéro d'identification :**

DR

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF  
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :  
NF EN 12201-2 : 2024, NF EN ISO 15494 : 2018**

**En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF  
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies  
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :  
NF EN 12201-2 : 2024, NF EN ISO 15494 : 2018

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



**Date de début de validité** 23 septembre 2025  
Effective date

**Date de fin de validité** 30 juin 2028  
Expiry date

Certificat n° 36927 révision 6  
Modifie / Revision le certificat 36927-5



Head of the Products and Services Certification Department

**Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial**

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244

**ANNEXE AU CERTIFICAT N° 36927 Rev. 6**  
**APPENDIX**

**Tubes en polyéthylène pour applications industrie et eau non potable et assainissement sous pression - GR. 4**

*Polyethylene pipes for industrial applications and not drinkable water and for pressure sewage - gr. 4*

**Marque commerciale / Commercial reference : DALMINE RESINE**

**Série pression - Tubes en PE 100**

Diamètre extérieur Nominal DN (mm)	S.D.R.	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (mm)
90	11	16	8.2
	17	10	5.4
110	11	16	10.0
	17	10	6.6
125	11	16	11.4
	17	10	7.4
140	11	16	12.7
	17	10	8.3
160	11	16	14.6
	17	10	9.5
180	11	16	16.4
	17	10	10.7
200	11	16	18.2
	17	10	11.9
225	11	16	20.5
	17	10	13.4
250	11	16	22.7
	17	10	14.8
280	11	16	25.4
	17	10	16.6
315	11	16	28.6
	17	10	18.7
355	11	16	32.2
	17	10	21.1

Le détail des produits admis (matières et lignes utilisées) est basé sur les tubes admis en groupe 2

- FIN DE LISTE -